Relatório de Análises 12694/2024.0

Proposta Comercial: PC1125/2022.2

Data de Publicação: 10/04/2024 10:47

Identificação Conta	
Cliente: Universidade Federal Fronteira Sul - UFFS	**CNPJ/CPF:** 11234780000150
Endereço: Av. Fernando Machado, 108E - Centro - Chapecó - Santa Catarina - CEP: 89814-470 - Brazil	

Nº Amostra: 12694-1/2024.0 - Ponto de Coleta: Biblioteca	
Tipo de Amostra: Água para Consumo Humano	
Data Coleta: 26/03/2024 15:43	**Data Recebimento:** 27/03/2024 11:02
Condições Ambientais: Sol	**Temperatura do Ar:** 30°C
Temperatura da Amostra: 23°C	**Responsabilidade da Amostragem:** Contratante

Resultados Analíticos

Análise	Resultado	Portaria GM/MS n° 888:2021	LQ	Incerteza	Referência	Data Análise
Bactérias Heterotróficas	< 1 UFC/mL	-	1	-	SMWW, 23ª Edição, Método 9215 C	27/03/2024
Coliformes Totais (Qualitativo)	Ausência /100mL	Ausência /100mL	Presença/Ausência	-	SMWW, 23ª Edição, Método 9223 B	27/03/2024
Escherichia coli (Qualitativo)	Ausência /100mL	Ausência /100mL	Presença/Ausência	-	SMWW, 23ª Edição, Método 9223 B	27/03/2024
pH pelo método eletrométrico	8,77	-	2,00 - 12,00	-	ABNT NBR 9251:1986	27/03/2024
Cor aparente método espectrofotométrico	< 5 uH	Máx. 15 uH	5	-	POP.02	27/03/2024
Turbidez pelo método nefelométrico	< 0,5 NTU	Máx. 5,0 NTU	0,5	-	SMEWW 23th ed. 2017 - Método 2130 B	27/03/2024

Especificações

Portaria GM/MS n° 888:2021: Portaria de Consolidação nº 5:2017 (Alterada pela Portaria GM/MS n° 888, de 04 de Maio de 2021.)

Declaração de Conformidade

A presente amostra está em CONFORMIDADE aos padrões estabelecidos pela legislação vigente conforme Portaria de Consolidação nº 5:2017 (Alterada pela Portaria GM/MS n° 888, de 04 de Maio de 2021.), no que diz respeito aos parâmetros analisados.

Notas

1. Legendas: NA: Não se aplica. N.D.: Não detectado LQ: Limite de Quantificação. SMEWW ou SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23th ed.2017. Serviço oriundo de provedor externo: A1 e A2. **2.** Notas: O(s) resultado(s) tem significado restrito e se aplica somente a amostra analisada. O Relatório de Ensaio somente pode ser reproduzido por completo e sem alterações. As opiniões e interpretações expressas neste relatório, não fazem parte do escopo de reconhecimento deste laboratório. A regra de decisão empregada pelo laboratório Ambios é não considerar a incerteza de medição em suas declarações de conformidade. Link para validação do Relatório de Análises: https://portal.mylimsweb.com/Login?company=ambios **3.** Amostragem: Quando o cliente é responsável pela amostragem, este recebeu instruções de amostragem conforme PG.17.01 - Resumo para Amostragem. E o selo de acreditação ou reconhecimento passa a ser exclusivamente sobre os ensaios realizados e descritos na página com selo **4.** Informações da Qualidade: O escopo de reconhecimento está disponível em: http://www.redemetrologica.com.br/laboratorios-reconhecidos,- códigos: 18901, 18902 e 18903. Certificado de Cadastro para Laboratórios de Análises Ambientais - Fepam n° 00017/2019.
As datas e horas apresentadas neste documento estão baseadas no fuso horário:(UTC-03:00) Brasilia

Eveline Betiato
Responsável Técnico
CRF RS 15393

Chave de Validação: 5d5f3b943eb8431887e3dcaf02d25d19

A validação deste documento pode ser realizada em: portal.mylimsweb.com.

Rua Eustachio Santolin, 410 - Bela Vista
CEP: 99704-044 - Erechim - RS
Fone: (54) 2106-8246 / e-mail: ambioslabambiental@yahoo.com.br

Relatório de Análises 12695/2024.0

Proposta Comercial: PC1125/2022.2

Data de Publicação: 10/04/2024 10:48

Identificação Conta

Cliente: Universidade Federal Fronteira Sul - UFFS	**CNPJ/CPF:** 11234780000150
Endereço: Av. Fernando Machado, 108E - Centro - Chapecó - Santa Catarina - CEP: 89814-470 - Brazil	

Nº Amostra: 12695-1/2024.0 - Ponto de Coleta: Bloco B

Tipo de Amostra: Água para Consumo Humano	
Data Coleta: 26/03/2024 15:57	**Data Recebimento:** 27/03/2024 11:02
Condições Ambientais: Sol	**Temperatura do Ar:** 30°C
Temperatura da Amostra: 20°C	**Responsabilidade da Amostragem:** Contratante

Resultados Analíticos

Análise	Resultado	Portaria GM/MS n° 888:2021	LQ	Incerteza	Referência	Data Análise
Bactérias Heterotróficas	< 1 UFC/mL	-	1	-	SMWW, 23ª Edição, Método 9215 C	27/03/2024
Coliformes Totais (Qualitativo)	Ausência /100mL	Ausência /100mL	Presença/Ausência	-	SMWW, 23ª Edição, Método 9223 B	27/03/2024
Escherichia coli (Qualitativo)	Ausência /100mL	Ausência /100mL	Presença/Ausência	-	SMWW, 23ª Edição, Método 9223 B	27/03/2024
pH pelo método eletrométrico	8,55	-	2,00 - 12,00	-	ABNT NBR 9251:1986	27/03/2024
Cor aparente método espectrofotométrico	< 5 uH	Máx. 15 uH	5	-	POP.02	27/03/2024
Turbidez pelo método nefelométrico	< 0,5 NTU	Máx. 5,0 NTU	0,5	-	SMEWW 23th ed. 2017 - Método 2130 B	27/03/2024

Especificações

Portaria GM/MS n° 888:2021: Portaria de Consolidação nº 5:2017 (Alterada pela Portaria GM/MS n° 888, de 04 de Maio de 2021.)

Declaração de Conformidade

A presente amostra está em CONFORMIDADE aos padrões estabelecidos pela legislação vigente conforme Portaria de Consolidação nº 5:2017 (Alterada pela Portaria GM/MS n° 888, de 04 de Maio de 2021.), no que diz respeito aos parâmetros analisados.

Notas

1. Legendas: NA: Não se aplica. N.D.: Não detectado LQ: Limite de Quantificação. SMEWW ou SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23th ed.2017. Serviço oriundo de provedor externo: A1 e A2. **2.** Notas: O(s) resultado(s) tem significado restrito e se aplica somente a amostra analisada. O Relatório de Ensaio somente pode ser reproduzido por completo e sem alterações. As opiniões e interpretações expressas neste relatório, não fazem parte do escopo de reconhecimento deste laboratório. A regra de decisão empregada pelo laboratório Ambios é não considerar a incerteza de medição em suas declarações de conformidade. Link para validação do Relatório de Análises: https://portal.mylimsweb.com/Login?company=ambios **3.** Amostragem: Quando o cliente é responsável pela amostragem, este recebeu instruções de amostragem conforme PG.17.01 - Resumo para Amostragem. E o selo de acreditação ou reconhecimento passa a ser exclusivamente sobre os ensaios realizados e descritos na página com selo **4.** Informações da Qualidade: O escopo de reconhecimento está disponível em: http://www.redemetrologica.com.br/laboratorios-reconhecidos,- códigos: 18901, 18902 e 18903. Certificado de Cadastro para Laboratórios de Análises Ambientais - Fepam n° 00017/2019.
As datas e horas apresentadas neste documento estão baseadas no fuso horário:(UTC-03:00) Brasilia

Eveline Betiato
Responsável Técnico
CRF RS 15393

Chave de Validação: ef04aa34feda41d5af7244716e6dc4e8

A validação deste documento pode ser realizada em: portal.mylimsweb.com.

Rua Eustachio Santolin, 410 - Bela Vista
CEP: 99704-044 - Erechim - RS
Fone: (54) 2106-8246 / e-mail: ambioslabambiental@yahoo.com.br

Relatório de Análises 12696/2024.0

Proposta Comercial: PC1125/2022.2

Data de Publicação: 10/04/2024 11:00

Identificação Conta	
Cliente: Universidade Federal Fronteira Sul - UFFS	**CNPJ/CPF:** 11234780000150
Endereço: Av. Fernando Machado, 108E - Centro - Chapecó - Santa Catarina - CEP: 89814-470 - Brazil	

Nº Amostra: 12696-1/2024.0 - Ponto de Coleta: Bloco dos Professores	
Tipo de Amostra: Água para Consumo Humano	
Data Coleta: 26/03/2024 16:04	**Data Recebimento:** 27/03/2024 11:02
Condições Ambientais: Sol	**Temperatura do Ar:** 30°C
Temperatura da Amostra: 21°C	**Responsabilidade da Amostragem:** Laboratório

Resultados Analíticos

Análise	Resultado	Portaria GM/MS n° 888:2021	LQ	Incerteza	Referência	Data Análise
Bactérias Heterotróficas	< 1 UFC/mL	-	1	-	SMWW, 23ª Edição, Método 9215 C	27/03/2024
Coliformes Totais (Qualitativo)	Ausência /100mL	Ausência /100mL	Presença/Ausência	-	SMWW, 23ª Edição, Método 9223 B	27/03/2024
Escherichia coli (Qualitativo)	Ausência /100mL	Ausência /100mL	Presença/Ausência	-	SMWW, 23ª Edição, Método 9223 B	27/03/2024
pH pelo método eletrométrico	8,62	-	2,00 - 12,00	-	ABNT NBR 9251:1986	27/03/2024
Cor aparente método espectrofotométrico	< 5 uH	Máx. 15 uH	5	-	POP.02	27/03/2024
Turbidez pelo método nefelométrico	< 0,5 NTU	Máx. 5,0 NTU	0,5	-	SMEWW 23th ed. 2017 - Método 2130 B	27/03/2024

Especificações

Portaria GM/MS n° 888:2021: Portaria de Consolidação nº 5:2017 (Alterada pela Portaria GM/MS n° 888, de 04 de Maio de 2021.)

Declaração de Conformidade

A presente amostra está em CONFORMIDADE aos padrões estabelecidos pela legislação vigente conforme Portaria de Consolidação nº 5:2017 (Alterada pela Portaria GM/MS n° 888, de 04 de Maio de 2021.), no que diz respeito aos parâmetros analisados.

Notas

1. Legendas: NA: Não se aplica. N.D.: Não detectado LQ: Limite de Quantificação. SMEWW ou SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23th ed.2017. Serviço oriundo de provedor externo: A1 e A2. **2.** Notas: O(s) resultado(s) tem significado restrito e se aplica somente a amostra analisada. O Relatório de Ensaio somente pode ser reproduzido por completo e sem alterações. As opiniões e interpretações expressas neste relatório, não fazem parte do escopo de reconhecimento deste laboratório. A regra de decisão empregada pelo laboratório Ambios é não considerar a incerteza de medição em suas declarações de conformidade. Link para validação do Relatório de Análises: https://portal.mylimsweb.com/Login?company=ambios **3.** Amostragem: Quando o cliente é responsável pela amostragem, este recebeu instruções de amostragem conforme PG.17.01 - Resumo para Amostragem. E o selo de acreditação ou reconhecimento passa a ser exclusivamente sobre os ensaios realizados e descritos na página com selo **4.** Informações da Qualidade: O escopo de reconhecimento está disponível em: http://www.redemetrologica.com.br/laboratorios-reconhecidos,- códigos: 18901, 18902 e 18903. Certificado de Cadastro para Laboratórios de Análises Ambientais - Fepam n° 00017/2019.
As datas e horas apresentadas neste documento estão baseadas no fuso horário:(UTC-03:00) Brasilia

Eveline Betiato
Responsável Técnico
CRF RS 15393

Chave de Validação: b644a62c170c4bd9bf98ae186320ce46

A validação deste documento pode ser realizada em: portal.mylimsweb.com.

Rua Eustachio Santolin, 410 - Bela Vista
CEP: 99704-044 - Erechim - RS
Fone: (54) 2106-8246 / e-mail: ambioslabambiental@yahoo.com.br

Relatório de Análises 12697/2024.0

Proposta Comercial: PC1125/2022.2

Data de Publicação: 10/04/2024 11:01

Identificação Conta

Cliente: Universidade Federal Fronteira Sul - UFFS	**CNPJ/CPF:** 11234780000150
Endereço: Av. Fernando Machado, 108E - Centro - Chapecó - Santa Catarina - CEP: 89814-470 - Brazil	

Nº Amostra: 12697-1/2024.0 - Ponto de Coleta: Restaurante Universitário

Tipo de Amostra: Água para Consumo Humano	
Data Coleta: 26/03/2024 14:52	**Data Recebimento:** 27/03/2024 11:02
Condições Ambientais: Sol	**Temperatura do Ar:** 30°C
Temperatura da Amostra: 22°C	**Responsabilidade da Amostragem:** Laboratório

Resultados Analíticos

Análise	Resultado	Portaria GM/MS n° 888:2021	LQ	Incerteza	Referência	Data Análise
Bactérias Heterotróficas	< 1 UFC/mL	-	1	-	SMWW, 23ª Edição, Método 9215 C	27/03/2024
Coliformes Totais (Qualitativo)	Ausência /100mL	Ausência /100mL	Presença/Ausência	-	SMWW, 23ª Edição, Método 9223 B	27/03/2024
Escherichia coli (Qualitativo)	Ausência /100mL	Ausência /100mL	Presença/Ausência	-	SMWW, 23ª Edição, Método 9223 B	27/03/2024
pH pelo método eletrométrico	8,57	-	2,00 - 12,00	-	ABNT NBR 9251:1986	27/03/2024
Cor aparente método espectrofotométrico	< 5 uH	Máx. 15 uH	5	-	POP.02	27/03/2024
Turbidez pelo método nefelométrico	< 0,5 NTU	Máx. 5,0 NTU	0,5	-	SMEWW 23th ed. 2017 - Método 2130 B	27/03/2024

Especificações

Portaria GM/MS n° 888:2021: Portaria de Consolidação nº 5:2017 (Alterada pela Portaria GM/MS n° 888, de 04 de Maio de 2021.)

Declaração de Conformidade

A presente amostra está em CONFORMIDADE aos padrões estabelecidos pela legislação vigente conforme Portaria de Consolidação nº 5:2017 (Alterada pela Portaria GM/MS n° 888, de 04 de Maio de 2021.), no que diz respeito aos parâmetros analisados.

Notas

1. Legendas: NA: Não se aplica. N.D.: Não detectado LQ: Limite de Quantificação. SMEWW ou SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23th ed.2017. Serviço oriundo de provedor externo: A1 e A2. **2.** Notas: O(s) resultado(s) tem significado restrito e se aplica somente a amostra analisada. O Relatório de Ensaio somente pode ser reproduzido por completo e sem alterações. As opiniões e interpretações expressas neste relatório, não fazem parte do escopo de reconhecimento deste laboratório. A regra de decisão empregada pelo laboratório Ambios é não considerar a incerteza de medição em suas declarações de conformidade. Link para validação do Relatório de Análises: https://portal.mylimsweb.com/Login?company=ambios **3.** Amostragem: Quando o cliente é responsável pela amostragem, este recebeu instruções de amostragem conforme PG.17.01 - Resumo para Amostragem. E o selo de acreditação ou reconhecimento passa a ser exclusivamente sobre os ensaios realizados e descritos na página com selo **4.** Informações da Qualidade: O escopo de reconhecimento está disponível em: http://www.redemetrologica.com.br/laboratorios-reconhecidos,- códigos: 18901, 18902 e 18903. Certificado de Cadastro para Laboratórios de Análises Ambientais - Fepam n° 00017/2019.
As datas e horas apresentadas neste documento estão baseadas no fuso horário:(UTC-03:00) Brasilia

Eveline Betiato
Responsável Técnico
CRF RS 15393

Chave de Validação: a22e24d0a70e479d8eef5092003233cd

A validação deste documento pode ser realizada em: portal.mylimsweb.com.

Rua Eustachio Santolin, 410 - Bela Vista
CEP: 99704-044 - Erechim - RS
Fone: (54) 2106-8246 / e-mail: ambioslabambiental@yahoo.com.br

Relatório de Análises 12698/2024.0

Proposta Comercial: PC1125/2022.2

Data de Publicação: 10/04/2024 11:03

Identificação Conta	
Cliente: Universidade Federal Fronteira Sul - UFFS	**CNPJ/CPF:** 11234780000150
Endereço: Av. Fernando Machado, 108E - Centro - Chapecó - Santa Catarina - CEP: 89814-470 - Brazil	

Nº Amostra: 12698-1/2024.0 - Ponto de Coleta: Bloco A	
Tipo de Amostra: Água para Consumo Humano	
Data Coleta: 26/03/2024 14:57	**Data Recebimento:** 27/03/2024 11:02
Condições Ambientais: Sol	**Temperatura do Ar:** 30°C
Temperatura da Amostra: 21°C	**Responsabilidade da Amostragem:** Laboratório

Resultados Analíticos

Análise	Resultado	Portaria GM/MS n° 888:2021	LQ	Incerteza	Referência	Data Análise
Bactérias Heterotróficas	< 1 UFC/mL	-	1	-	SMWW, 23ª Edição, Método 9215 C	27/03/2024
Coliformes Totais (Qualitativo)	Ausência /100mL	Ausência /100mL	Presença/Ausência	-	SMWW, 23ª Edição, Método 9223 B	27/03/2024
Escherichia coli (Qualitativo)	Ausência /100mL	Ausência /100mL	Presença/Ausência	-	SMWW, 23ª Edição, Método 9223 B	27/03/2024
pH pelo método eletrométrico	8,52	-	2,00 - 12,00	-	ABNT NBR 9251:1986	27/03/2024
Cor aparente método espectrofotométrico	< 5 uH	Máx. 15 uH	5	-	POP.02	27/03/2024
Turbidez pelo método nefelométrico	< 0,5 NTU	Máx. 5,0 NTU	0,5	-	SMEWW 23th ed. 2017 - Método 2130 B	27/03/2024

Especificações

Portaria GM/MS n° 888:2021: Portaria de Consolidação nº 5:2017 (Alterada pela Portaria GM/MS n° 888, de 04 de Maio de 2021.)

Declaração de Conformidade

A presente amostra está em CONFORMIDADE aos padrões estabelecidos pela legislação vigente conforme Portaria de Consolidação nº 5:2017 (Alterada pela Portaria GM/MS n° 888, de 04 de Maio de 2021.), no que diz respeito aos parâmetros analisados.

Notas

1. Legendas: NA: Não se aplica. N.D.: Não detectado LQ: Limite de Quantificação. SMEWW ou SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23th ed.2017. Serviço oriundo de provedor externo: A1 e A2. **2.** Notas: O(s) resultado(s) tem significado restrito e se aplica somente a amostra analisada. O Relatório de Ensaio somente pode ser reproduzido por completo e sem alterações. As opiniões e interpretações expressas neste relatório, não fazem parte do escopo de reconhecimento deste laboratório. A regra de decisão empregada pelo laboratório Ambios é não considerar a incerteza de medição em suas declarações de conformidade. Link para validação do Relatório de Análises: https://portal.mylimsweb.com/Login?company=ambios **3.** Amostragem: Quando o cliente é responsável pela amostragem, este recebeu instruções de amostragem conforme PG.17.01 - Resumo para Amostragem. E o selo de acreditação ou reconhecimento passa a ser exclusivamente sobre os ensaios realizados e descritos na página com selo **4.** Informações da Qualidade: O escopo de reconhecimento está disponível em: http://www.redemetrologica.com.br/laboratorios-reconhecidos,- códigos: 18901, 18902 e 18903. Certificado de Cadastro para Laboratórios de Análises Ambientais - Fepam n° 00017/2019.
As datas e horas apresentadas neste documento estão baseadas no fuso horário:(UTC-03:00) Brasilia

Eveline Betiato
Responsável Técnico
CRF RS 15393

Chave de Validação: 9800c32155134a97bd24f26c4025fed7

A validação deste documento pode ser realizada em: portal.mylimsweb.com.

Rua Eustachio Santolin, 410 - Bela Vista
CEP: 99704-044 - Erechim - RS
Fone: (54) 2106-8246 / e-mail: ambioslabambiental@yahoo.com.br

Relatório de Análises 12699/2024.0

Proposta Comercial: PC1125/2022.2

Data de Publicação: 10/04/2024 11:04

Identificação Conta

Cliente: Universidade Federal Fronteira Sul - UFFS	**CNPJ/CPF:** 11234780000150
Endereço: Av. Fernando Machado, 108E - Centro - Chapecó - Santa Catarina - CEP: 89814-470 - Brazil	

Nº Amostra: 12699-1/2024.0 - Ponto de Coleta: Bloco C

Tipo de Amostra: Água para Consumo Humano	
Data Coleta: 26/03/2024 15:37	**Data Recebimento:** 27/03/2024 11:02
Condições Ambientais: Sol	**Temperatura do Ar:** 30°C
Temperatura da Amostra: 22°C	**Responsabilidade da Amostragem:** Laboratório

Resultados Analíticos

Análise	Resultado	Portaria GM/MS n° 888:2021	LQ	Incerteza	Referência	Data Análise
Bactérias Heterotróficas	< 1 UFC/mL	-	1	-	SMWW, 23ª Edição, Método 9215 C	27/03/2024
Coliformes Totais (Qualitativo)	Ausência /100mL	Ausência /100mL	Presença/Ausência	-	SMWW, 23ª Edição, Método 9223 B	27/03/2024
Escherichia coli (Qualitativo)	Ausência /100mL	Ausência /100mL	Presença/Ausência	-	SMWW, 23ª Edição, Método 9223 B	27/03/2024
pH pelo método eletrométrico	8,47	-	2,00 - 12,00	-	ABNT NBR 9251:1986	27/03/2024
Cor aparente método espectrofotométrico	< 5 uH	Máx. 15 uH	5	-	POP.02	27/03/2024
Turbidez pelo método nefelométrico	< 0,5 NTU	Máx. 5,0 NTU	0,5	-	SMEWW 23th ed. 2017 - Método 2130 B	27/03/2024

Especificações

Portaria GM/MS n° 888:2021: Portaria de Consolidação nº 5:2017 (Alterada pela Portaria GM/MS n° 888, de 04 de Maio de 2021.)

Declaração de Conformidade

A presente amostra está em CONFORMIDADE aos padrões estabelecidos pela legislação vigente conforme Portaria de Consolidação nº 5:2017 (Alterada pela Portaria GM/MS n° 888, de 04 de Maio de 2021.), no que diz respeito aos parâmetros analisados.

Notas

1. Legendas: NA: Não se aplica. N.D.: Não detectado LQ: Limite de Quantificação. SMEWW ou SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23th ed.2017. Serviço oriundo de provedor externo: A1 e A2. **2.** Notas: O(s) resultado(s) tem significado restrito e se aplica somente a amostra analisada. O Relatório de Ensaio somente pode ser reproduzido por completo e sem alterações. As opiniões e interpretações expressas neste relatório, não fazem parte do escopo de reconhecimento deste laboratório. A regra de decisão empregada pelo laboratório Ambios é não considerar a incerteza de medição em suas declarações de conformidade. Link para validação do Relatório de Análises: https://portal.mylimsweb.com/Login?company=ambios **3.** Amostragem: Quando o cliente é responsável pela amostragem, este recebeu instruções de amostragem conforme PG.17.01 - Resumo para Amostragem. E o selo de acreditação ou reconhecimento passa a ser exclusivamente sobre os ensaios realizados e descritos na página com selo **4.** Informações da Qualidade: O escopo de reconhecimento está disponível em: http://www.redemetrologica.com.br/laboratorios-reconhecidos,- códigos: 18901, 18902 e 18903. Certificado de Cadastro para Laboratórios de Análises Ambientais - Fepam n° 00017/2019.
As datas e horas apresentadas neste documento estão baseadas no fuso horário:(UTC-03:00) Brasilia

Eveline Betiato
Responsável Técnico
CRF RS 15393

Chave de Validação: 330efc8c955743aa97be89d229697184

A validação deste documento pode ser realizada em: portal.mylimsweb.com.

Rua Eustachio Santolin, 410 - Bela Vista
CEP: 99704-044 - Erechim - RS
Fone: (54) 2106-8246 / e-mail: ambioslabambiental@yahoo.com.br